

<p><b>Zahteve za pooblaščen podjetje (PP)</b> za nepremično opremo za hlajenje, klimatizacijo in toplotne črpalke (HKTČ) in pooblaščen podjetja za protipožarno opremo (GS) UP=upravljavec</p>	<p style="text-align: center;"><b>NOVO: Uredba (ES) 517/2014 o fluoriranih toplogrednih plinih (EU F uredba)</b></p> <p style="text-align: center;"><b>+ zahteve iz NOVE SLO Uredbe o uporabi fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu škodljivih snovi (Ur.l. RS 60/16, v nadaljevanju: SLO uredba), velja od 1.10.2016</b></p>
<p>Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki namešča, servisira, vzdržuje, popravlja ali razgrajuje nepremično opremo za hlajenje, klimatizacijo in toplotne črpalke ali protipožarno opremo (9.-12. člen SLO uredbe</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>mora</b> imeti potrdilo o vpisu v evidenco pooblaščenih podjetij: vloga-obrazec, pogoji</li> <li>• seznam <u>pooblaščenih podjetij</u>;</li> </ul>
<p><b>Izpolnjevanje Evidence o opremi</b> - (6.člen EU F uredbe)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>obrazec</u> Evidenca o opremi mora vzpostaviti upravljavec za vsak kos opreme s polnjenjem 5 t ekv.CO<sub>2</sub> ali več Do sedaj je bila meja 3 kg.</li> <li>• obrazec izpolni PP vedno, ko karkoli dela na tej opremi. Originalni izvod pusti UP, Kopijo hrani PP najmanj 5 let !;</li> <li>• <u>informativni izračun</u> v t ekv. CO<sub>2</sub>;</li> <li>• evidenca mora biti na voljo pristojnim organom države in EU Komisiji.</li> </ul>
<p><b>Preverjanje uhajanja</b> (4. člen EU uredbe - <b>spodnja meja je 5 t ekv. CO<sub>2</sub></b> - od 1.1.2017 <b>je treba</b> preverjati tudi opremo, ki ima ima 5 t ali več ekv. CO<sub>2</sub> in manj kot 3 kg hladilnega plina → informativni izračun</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• za redno preverjanje skrbi UP. Pogostost je določena s t ekv. CO<sub>2</sub> – <u>informativni izračun</u></li> <li>• če je oprema hermetično zaprta, se preverjanje opravlja pri opremi, ki ima 10 t ekv. CO<sub>2</sub> - <u>informativni izračun</u></li> <li>• izvaja PP ali pooblaščen serviser za opremo s 5 t ekv.CO<sub>2</sub> ali več - <u>informativni izračun</u> PP rezultate vpiše v evidenco o opremi (<b>po SLO uredbi ni več potrdila o preverjanju !NOVO!</b>)</li> <li>• sistem za preverjanje uhajanja mora imeti oprema s &gt;500 ali več t ekv. CO<sub>2</sub>, (5.člen EU uredbe) - <u>informativni izračun</u></li> <li>• <b>za novo opremo</b> se opravi preverjanje uhajanja takoj po začetku obratovanja (10. člen uredbe 1516/2007)</li> <li>• <b>po popravilu opreme</b> UP zagotovi, da se izvede preverjanje uhajanja v enem mesecu po popravilu, da se preveri, ali je bilo popravilo uspešno (3.člen, 3.odst. uredbe 517/2014).</li> </ul>

<p><b>Zahteve za pooblaščen podjetje (PP)</b> za nepremično opremo za hlajenje, klimatizacijo in toplotne črpalke (HKTČ) in pooblaščen podjetja za protipožarno opremo (GS) UP=upravljavec</p>	<p style="text-align: center;"><b>NOVO: Uredba (ES) 517/2014 o fluoriranih toplogrednih plinih (EU F uredba)</b>  <b>+ zahteve iz NOVE SLO Uredbe o uporabi fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu škodljivih snovi (Ur.l. RS 60/16, v nadaljevanju: SLO uredba), velja od 1.10.2016</b></p>
<p><b>Zajem</b> (8. člen EU F uredbe)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• iz vsake opreme, ne glede na količino F plina - končni zajem in zajem zaradi popravila popravila;</li> <li>• PP vpiše o končnem zajemu v Evidenco o opremi (po SLO uredbi ni več potrdila o zajemu !NOVO!);</li> <li>• v kolikor je oprema prazna, ko serviser pride zaradi vzdrževanja, popravila - se to vpiše pod "Drugi pomembni podatki";</li> <li>• pod "Drugi pomembni podatki" PP vpiše, kdo ima zajeti odpadni plin – običajno ga odpelje PP</li> <li>• pod "Drugi pomembni podatki" PP vpiše, kaj je z opremo, iz katere je bil opravljen končni zajem (odmontirana – odpadek, prodana, drug plin,....)</li> </ul>
<p><b>Letno poročanje o količinah plinov</b> (7.člen SLO uredbe)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• za vse vrste in količine F plinov po namenu (tudi količine za opremo pod 3 kg polnitev)</li> <li>• spletno poročanje do 31.3. za preteklo leto <a href="http://okolje.arso.gov.si/REMIS_TGP/">http://okolje.arso.gov.si/REMIS_TGP/</a> →(uporabniško ime in geslo). (upravljavci NE poročajo več)</li> </ul>
<p><b>Ravnanje z iztrošeno opremo in odpadnimi plini</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• oprema, ki je iztrošena: pred oddajo opreme zbiralcu tovrstnih odpadkov, je treba plin zajeti – končni zajem</li> <li>• odpadni plinje treba oddati pooblaščenemu zbiralcu in izpolniti ustrezno dokumentacijo na strani IS-Odpadki <a href="http://okolje.arso.gov.si/odpadki/">http://okolje.arso.gov.si/odpadki/</a></li> </ul>