

<b>Zahteve za upravljavca opreme (UP) – <u>Priročnik</u></b>	<p align="center"><b>Uredba (ES) 517/2014 o fluoriranih toplogrednih plinih (EU F uredba) - velja od 1. 1. 2015</b>  <b>+ <span style="color:red">NOVO</span>: zahteve iz SLO <span style="color:red">Uredbe o uporabi fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu škodljivih snovehin (Ur.l. RS 60/16) – velja od 1.10.2016</span></b></p>
<b>Prijava opreme</b> (4.člen SLO uredbe)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• za <math>\geq 3</math> kg plina F plina;</li> <li>• spletna prijava, sporočanje sprememb <a href="http://okolje.arso.gov.si/REMIS_TGP/">http://okolje.arso.gov.si/REMIS_TGP/</a> →(uporabniško ime in geslo).</li> </ul>
<b>Vzpostavitev in vodenje evidence o opremi</b> ( 6.člen EU F uredbe)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>obrazec</u> »Evidenca o opremi« mora vzpostaviti upravljavec za vsak kos opreme s polnjenjem 5 t ekv.CO<sub>2</sub> ali več – do sedaj je bila meja 3 kg. Za ozonu škodljive snovi ostaja meja 3 kg.</li> <li>• obrazec izpolni pooblaščen podjetje (PP) vedno, ko karkoli dela na opremi. Originalni izvod pusti UP, kopijo hrani tudi PP najmanj 5 let</li> <li>• <u>evidenca morajo biti na voljo pristojnim organom države in Komisiji.</u></li> </ul>
<b>Preverjanje uhajanja</b> (4. člen EU uredbe) - <b>spodnja meja je 5 t ekv. CO<sub>2</sub></b> → informativni izračun - od 1.1.2017 <b>je treba</b> preverjati tudi opremo, ki ima ima 5 t ali več ekv. CO <sub>2</sub> in manj kot 3 kg hladilnega plina → informativni izračun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• za redno preverjanje skrbi upravljavec. Pogostost je določena s t ekv. CO<sub>2</sub> → <u>informativni izračun</u></li> <li>• če je oprema hermetično zaprta, se preverjanje opravlja pri opremi, ki ima 10 t ekv. CO<sub>2</sub> ali več → <u>informativni izračun</u></li> <li>• izvaja PP ali pooblaščen serviser za opremo s 5 t ekv.CO<sub>2</sub> ali več→ <u>informativni izračun</u></li> <li>• PP rezultate vpiše v evidenco o opremi;</li> <li>• <b>NOVO!</b> PP ne izdaja več Potrdila o preverjanju uhajanja upravljavcu – to se vpiše v Evidenco o opremi;</li> <li>• <b>sistem za preverjanje</b> uhajanja mora imeti oprema s &gt;500 ali več t ekv. CO<sub>2</sub>, (5.člen EU uredbe) → <u>informativni izračun</u></li> <li>• <b>za novo opremo</b> se opravi preverjanje uhajanja takoj po začetku obratovanja (10. člen uredbe 1516/2007)</li> <li>• <b>po popravilu opreme</b> UP zagotovi, da se izvede preverjanje uhajanja v enem mesecu po popravilu, da se preveri, ali je bilo popravilo uspešno (3.člen, 3.odst. uredbe 517/2014)</li> </ul>

<b>Zahteve za upravljavca opreme (UP)</b>	<p style="text-align: center;"><b>Uredba (ES) 517/2014 o fluoriranih toplogrednih plinih (EU F uredba) - velja od 1. 1. 2015</b>  <b>+ NOVO: zahteve iz SLO Uredbe o uporabi fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu škodljivih snovehin (Ur.l. RS 60/16) – velja od 1.10.2016</b></p>
<b>Zajem</b> (8. člen EU F uredbe)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• iz vsake opreme, ne glede na količino F plina - končni zajem in zajem zaradi servisiranja;</li> <li>• PP vpiše, kaj je delal, v Evidenco o opremi;</li> <li>• <b>NOVO!</b> PP ne izdaja več Potrdila o zajemu v primeru končnega zajema (ne zaradi servisiranja) - to se vpiše v Evidenco o opremi;</li> <li>• v kolikor je oprema prazna, ko pride serviser zaradi vzdrževanja, popravila, se to vpiše pod "Drugi pomembni podatki";</li> <li>• pod "Drugi pomembni podatki" PP vpiše, kdo ima zajeti odpadni plin;</li> <li>• pod "Drugi pomembni podatki" PP vpiše, kaj je z opremo (odmontirana – odpadek, prodana, drug plin,....)</li> </ul>
<b>Letno poročanje o količinah plinov</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>NOVO!</b> Upravljavci klima naprav, naprav za hlajenje in toplotnih črpalk ne poročajo več o količinah plinov, ki so jih uporabili v svoji opremi v preteklem letu!</li> <li>• <b>Poročajo samo upravljavci električnih stikalnih mehanizmov!</b></li> </ul>
<b>Namestitev in vzdrževanje ali servisiranje, popravilo in razgradnja, preverjanje uhajanja in zajemanje OŠS in F-plinov</b> (10. člen EU F uredba)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Nepremična oprema za klimatizacijo, hlajenje in toplotne črpalke</b> lahko opravljajo samo <u>pooblaščen podjetja oz. pooblaščeni serviserji</u> → <u>sezname</u> ; velja za vso opremo - <b>tudi za opremo z &lt; 3 kg !</b></li> <li>• <b>NOVO!</b> Hladilne enote tovornjakov hladilnikov in hladilnikov priklopnikov: vse našteje dejavnosti lahko opravljajo samo serviserji, ki imajo spričevalo kategorije A1 in so zaposleni pri vzdrževalcu te opreme (podjetje se ne vpiše v evidenco pooblaščenih podjetij)</li> </ul>
<b>Ravnanje z iztrošeno opremo in odpadnimi plini</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• oprema, ki je iztrošena: pred oddajo opreme zbiralcu tovrstnih odpadkov, je treba plin zajeti – končni zajem → PP vpiše to v Evidenco o opremi;</li> <li>• odpadni plin običajno odpelje pooblaščen podjetje, kar se zabeleži v »Evidenco o opremi«</li> <li>• UP tako opremo odjavi preko spletne aplikacije <a href="http://okolje.arso.gov.si/REMIS_TGP/">http://okolje.arso.gov.si/REMIS_TGP/</a> →(uporabniško ime in geslo)</li> </ul>